

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項目		内容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4			
	名称	エルティーンアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH JD			
認定番号		HP-046号			
認定日		平成27年12月22日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用(1m未満/1m以上)			
標識区分		A200級、A50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
表示面輝度		標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>
		A200級	200Lx20分間	200以上	60以上
		A50級	50Lx20分間	100以上	30以上
発光色		ピーク波長 518 nm			
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

