

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34-4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH			
認定番号		HP-012号			
認定日		平成18年12月26日			
設置環境		屋内			
設置場所		壁用			
標識区分		C200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS K 8682-1に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>
		C200級	200 lx 20分間	100 mcd/m <sup>2</sup>	30 mcd/m <sup>2</sup>
100 lx 20分間			mcd/m <sup>2</sup>	mcd/m <sup>2</sup>	
50 lx 20分間			mcd/m <sup>2</sup>	mcd/m <sup>2</sup>	
発光色 <sup>1)</sup> の波長	507~555 nm				

注意事項

機能評価項目が「未実施」の場合は、設置環境及び設置場所の条件を十分に検討して使用するものであること。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

