

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項目		内容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部昌一			
型式記号		α-FLASH JC			
認定番号		HP-042号			
認定日		平成26年12月24日			
設置環境		屋内			
設置場所		壁用			
標識区分		C200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	乾燥状態	非該当		
		粒子分散			
		水・粒子分散			
		食用油			
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	
	C200級	200Lx20分間	100以上	30以上	
		100Lx20分間			
	50Lx20分間				
発光色	ピーク波長 512 nm				
注意事項					



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 襲田正徳

