

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項目		内容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4			
	名称	エルティアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH 011			
認定番号		HP-030号			
認定日		平成23年2月24日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用			
標識区分		S200級、S100級、S50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS H 8682-1 に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²
		S200級	2001x20分間	250 mcd/m ²	75 mcd/m ²
S100級		1001x20分間	200 mcd/m ²	60 mcd/m ²	
S50級		501x20分間	128 mcd/m ²	38 mcd/m ²	
発光色と波長	509 nm				
注意事項					



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長澤 純

