

発行番号 11-021号

認 定 証

種 別	避難設備 (高輝度蓄光式誘導標識)	
型 式 記 号	α-FLASH 011	
適 用 規 格	F E S C規格 E 0 1 0 - 0 8 ・ E 0 1 1 - 0 8	
申 請 者 名	所 在 地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4
	名 称	エルティーアイ株式会社
	代 表 者	代表取締役 坂部 昌一
認 定 番 号	HP-030号	
認 定 日	平成23年2月24日	

上記適用規格に適合するものであることを認定します。

なお、本認定証の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純



高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH 011			
認定番号		HP-030号			
認定日		平成23年2月24日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用			
標識区分		S200級、S100級、S50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS H 8682-1に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²
		S200級	2001x20分間	250 mcd/m ²	75 mcd/m ²
S100級		1001x20分間	200 mcd/m ²	60 mcd/m ²	
S50級		501x20分間	128 mcd/m ²	38 mcd/m ²	
発光色 λ 波長		509 nm			
注意事項					



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

