

様式 6 号

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町 3 4 番地 4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		高輝度 PLC 塩ビプレート C			
認定番号		HP-051号			
認定日		令和3年10月26日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用 (1m未満 / 1m以上)			
標識区分		C200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	乾燥状態 ( )	非該当		
		粒子分散 ( )	非該当		
		食用油 ( )	非該当		
		水・粒子分散 ( )	非該当		
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>
C200級		200 Lx 20分間	100 mcd/m <sup>2</sup> 以上	30 mcd/m <sup>2</sup> 以上	
		100 Lx 20分間			
		50 Lx 20分間			
発光色	ピーク波長 519nm				



一般財団法人 日本消防設備安全センター  
 一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

