

発行番号 認2021-057号

認 定 証


種 別	避難設備（高輝度蓄光式誘導標識）	
型 式 記 号	高輝度PLC塩ビプレートC	
適 用 規 格	E010-19・E011-19	
申 請 者 名	所 在 地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4
	名 称	エルティーアイ株式会社
	代 表 者	代表取締役 坂部 昌一
認 定 番 号	HP-051号	
認 定 年 月 日	令和3年（2021年）10月26日	
認 定 有 効 期 限	令和7年（2025年）3月31日	

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀 一



様式 6 号

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町 3 4 番地 4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		高輝度 PLC 塩ビプレート C			
認定番号		HP-051号			
認定日		令和 3 年 1 0 月 2 6 日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用 (1m未満 / 1m以上)			
標識区分		C 2 0 0 級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	乾燥状態 ()	非該当		
		粒子分散 ()	非該当		
		食用油 ()	非該当		
		水・粒子分散 ()	非該当		
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20 分後輝度 mcd/m ²	60 分後輝度 mcd/m ²
C 2 0 0 級		200 Lx 20 分間	100 mcd/m ² 以上	30 mcd/m ² 以上	
		100 Lx 20 分間			
	50 Lx 20 分間				
発光色	ピーク波長 519nm				



一般財団法人 日本消防設備安全センター
 一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

