

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町34番地4			
	名称	エルティーアイ株式会社			
	代表者	代表取締役 坂部 昌一			
型式記号		α-FLASH 010			
認定番号		HP-027号			
認定日		平成22年10月26日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用			
標識区分		A200級、A100級、A50級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS H 8682-1に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>	60分後輝度 mcd/m <sup>2</sup>
		A200級	200lx20分間	200 mcd/m <sup>2</sup>	60 mcd/m <sup>2</sup>
A100級		100lx20分間	150 mcd/m <sup>2</sup>	45 mcd/m <sup>2</sup>	
A50級		50lx20分間	100 mcd/m <sup>2</sup>	30 mcd/m <sup>2</sup>	
発光色 <sup>レ</sup> の波長		508 nm			
注意事項					



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

