

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申 請 者	所 在 地	京都府京都市右京区梅ヶ畑引地町 3 4 - 4			
	名 称	エルティアーアイ株式会社			
	代 表 者	代表取締役 坂部 昌一			
型 式 記 号		α - F L A S H S			
認 定 番 号		HP - 0 4 8 号			
認 定 日		平成 2 8 年 1 1 月 2 9 日			
設 置 環 境		屋内用			
設 置 場 所		壁用 (1 m 未 満 / 1 m 以 上)			
標 識 区 分		S 2 0 0 級、S 5 0 級			
機 能 評 価 項 目	耐 摩 耗 性	適合			
	耐 水 性	適合			
	耐 候 性	非該当			
	耐 燃 性	適合			
	耐 薬 品 性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²
	S 2 0 0 級	200Lx20 分間	250 以上	75 以上	
	S 5 0 級	50Lx20 分間	128 以上	38 以上	
発光色	ピーク波長 520 nm				

注意事項



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司

